ANEXO I

ACESSIBILIDADE – APOIO AO PROJETO ARQUITETÔNICO
CHECK LIST – PARTE II

Itens que devem ser observados, e atendidos durante a execução da edificação

1.0 ESTACIONAMENTO (veja informações complementares no manual de_instruções técnicas item 2.0)

1.1 Possuem sinalização vertical identificada com placa, de acordo com o Símbolo Internacional de Acesso?
☐ Sim ☐ Não ☐ Não é o caso

2.0 - ENTRADAS E SAÍDAS (veja informações complementares no manual de_instruções técnicas item 3.0)

2.1 Possui piso tátil de alerta para sinalização e indicação de mudança de plano da superfície do piso e presença de obstáculos?
☐ Sim ☐ Não ☐ Não é o caso

2.2 Possui SIA - Símbolo Internacional de Acesso para indicar, localizar e direcionar adequadamente a pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida para a rota acessível?
☐ Sim ☐ Não ☐ Não é o caso

3.0 – DESNÍVEIS (veja informações complementares no manual de_instruções técnicas item 4.0)

3.1 Os desníveis entre 0,5 cm e 1,5 cm possuem acabamento chanfrado na proporção de 1:2?
☐ Sim ☐ Não ☐ Não é o caso

4.0 - PORTAS E ABERTURAS (veja informações complementares no manual de_instruções técnicas item 5.0)

4.1 maçanetas: Todas as maçanetas são do tipo alavanca?
☐ Sim ☐ Não ☐ Não é o caso

4.1.1 Estão a uma altura entre 0,90m e 1,10m do piso acabado?

☐ Sim ☐ Não ☐ Não é o caso

4.2 Puxador: Todas as portas de sanitários, vestiários e quartos acessíveis possuem puxador horizontal?
☐ Sim ☐ Não ☐ Não é o caso

4.2.1 Estão a uma altura de 0,90m, de eixo a piso?
☐ Sim ☐ Não ☐ Não é o caso

4.2.2 O comprimento é igual à metade da largura da porta?
☐ Sim ☐ Não ☐ Não é o caso

4.3 visores: Os visores das portas do tipo vaivém possuem altura inferior iniciando entre 0,40m e 0,90m?
☐ Sim ☐ Não ☐ Não é o caso

4.4 Possui altura superior no mínimo a 1,50m do piso acabado?
☐ Sim ☐ Não ☐ Não é o caso

4.5 Possui largura mínima de 0,20m?
☐ Sim ☐ Não ☐ Não é o caso

4.6 As portas dos ambientes comuns como: sanitários, salas de aula, saídas de emergência e outros, possuem sinalização visual e tátil?
☐ Sim ☐ Não ☐ Não é o caso

5.0 – RAMPA (veja informações complementares no manual de_instruções técnicas item 6.0)

5.1 A inclinação transversal máxima da rampa é de 2% em rampas internas e 3% em rampas externas?
☐ Sim ☐ Não ☐ Não é o caso

5.2.1 Corrimão: Possui seção circular entre 3,0cm e 4,5cm?
☐ Sim ☐ Não ☐ Não é o caso

5.2.2 Permitem passagem continua da mão?
☐ Sim ☐ Não ☐ Não é o caso

6.0 - ESCADA E DEGRAUS ISOLADOS (veja informações complementares no manual de_instruções técnicas item 7.0)

6.1 A inclinação transversal dos degraus é de no máximo 1%?
☐ Sim ☐ Não ☐ Não é o caso

6.2 Corrimão: Possui seção circular entre 3,0cm e 4,5cm?
☐ Sim ☐ Não ☐ Não é o caso

6.2.1 Permitem passagem continua da mão?
☐ Sim ☐ Não ☐ Não é o caso

6.3 Todos os degraus possuem sinalização visual em cor contrastante na borda do piso com comprimento mínimo de 20cm e largura entre 2cm e 3cm?
☐ Sim ☐ Não ☐ Não é o caso

7.0 ELEVADOR DE PASSAGEIROS (veja informações complementares no manual de_instruções técnicas item 8.0)

7.1 As botoeiras do elevador estão localizadas entre a altura mínima de 0,89 m e máxima de 1,35m do piso?
☐ Sim ☐ Não ☐ Não é o caso

7.2 O elevador possui espelho fixado na parede oposta à porta?
☐ Sim ☐ Não ☐ Não é o caso

7.3 O elevador possui sinalização em Braille ao lado esquerdo do botão correspondente?
☐ Sim ☐ Não ☐ Não é o caso

7.4 O elevador possui registro visível e audível dado a cada operação individual do botão?
☐ Sim ☐ Não ☐ Não é o caso

7.5 O elevador possui sinal sonoro diferenciado para subida e descida?
☐ Sim ☐ Não ☐ Não é o caso

7.6 O elevador possui comunicação sonora interna indicando o andar em que o elevador se encontra parado?
☐ Sim ☐ Não ☐ Não é o caso

7.7 O elevador possui identificação do pavimento afixada em ambos os lados do batente do elevador, respeitando a altura entre 0,90m e 1,10m?
☐ Sim ☐ Não ☐ Não é o caso

7.8 O elevador possui dispositivo de comunicação para solicitação de auxilio?
☐ Sim ☐ Não ☐ Não é o caso

8.0 ELEVADOR EXCLUSIVO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (veja informações complementares no manual de_instruções técnicas item 9.0)

8.1 Os botões de comando de pavimento do elevador de uso exclusivo estão posicionados entre 0,90 m e 1,10 m de altura do piso?
☐ Sim ☐ Não ☐ Não é o caso

8.2 Os botões de comando da cabina do elevador de uso exclusivo estão posicionados entre 0,80 m e 1,20 m de altura do piso da cabina?
☐ Sim ☐ Não ☐ Não é o caso

8.3 O elevador possui identificação do pavimento afixada em ambos os lados do batente do elevador, respeitando a altura entre 0,90m e 1,10m?
☐ Sim ☐ Não ☐ Não é o caso

9.0 PLATAFORMA ELEVATÓRIA (veja informações complementares no manual de_instruções técnicas itens 10.0 , 10.1 e 10.2)

9.1 A projeção do seu percurso está sinalizada no piso?
☐ Sim ☐ Não ☐ Não é o caso

9.2 Possui Símbolo Internacional de Acesso (SIA), visível em todos os pavimentos?
☐ Sim ☐ Não ☐ Não é o caso

9.3 Percurso Inclinado

9.3.1 Possui parada programada nos patamares ou a cada 3,20m?
☐ Sim ☐ Não ☐ Não é o caso

9.3.2 Possui assento escamoteável?
☐ Sim ☐ Não ☐ Não é o caso

9.3.3 Possui sinalização tátil e visual informando a obrigatoriedade de acompanhamento de pessoa habilitada na área de embarque?
☐ Sim ☐ Não ☐ Não é o caso

9.3.4 Possui sistema de solicitação de socorro e dispositivo de comunicação?
☐ Sim ☐ Não ☐ Não é o caso

9.3.5 Possui sinalização visual demarcando a área de embarque?
☐ Sim ☐ Não ☐ Não é o caso

9.3.6 Possui sinalização visual demarcando a projeção do percurso do equipamento com alarme sonoro e luminoso que indiquem seu movimento?
☐ Sim ☐ Não ☐ Não é o caso

9.3.7 A velocidade é menor que 0,15 m/s, com dispositivo de segurança para controle de velocidade acionado automaticamente, caso a velocidade exceda 0,3m/s?
☐ Sim ☐ Não ☐ Não é o caso

9.3.8 O guarda rodas possui altura mínima de 0,10m em todas as laterais?
☐ Sim ☐ Não ☐ Não é o caso

10.0 ESCADA ROLANTE (veja informações complementares no manual de_instruções técnicas item 11.0)

☐ Analisar desenho anexo

10.1 A escada rolante possui sinalização visual com instruções de uso?
☐ Sim ☐ Não ☐ Não é o caso

10.2 A escada rolante com plataforma para cadeira de rodas possui sinalização visual e tátil informando a obrigatoriedade de acompanhamento por pessoa habilitada durante sua utilização por pessoa em cadeira de rodas?
☐ Sim ☐ Não ☐ Não é o caso

11.0 ESTEIRA ROLANTE (veja informações complementares no manual de_instruções técnicas item 12.0)

11.1 A esteira rolante possui sinalização visual com instruções de uso?
☐ Sim ☐ Não ☐ Não é o caso

11.2 A esteira rolante com inclinação superior a 5%, possui sinalização visual informando a obrigatoriedade de acompanhamento por pessoa habilitada durante sua utilização por pessoa em cadeira de rodas?
☐ Sim ☐ Não ☐ Não é o caso

12.0 BOXE ADAPATADO DE SANITÁRIOS (veja informações complementares no manual de instruções técnicas item 13.0)

12.1 O sanitário acessível possui instalação de dispositivo de sinalização de emergência ao lado da bacia com altura de 0,40m do piso?
☐ Sim ☐ Não ☐ Não é o caso

13.0 BACIA SANITÁRIA (veja informações complementares no manual de_instruções técnicas item 14.0)

13.1 As bacias de sanitário acessível possuem 0,46m de altura da borda superior ao piso acabado?
☐ Sim ☐ Não ☐ Não é o caso

13.2 As barras de apoio possuem altura e dimensões adequadas?
☐ Sim ☐ Não ☐ Não é o caso

imprensaoficial Autoridade Certificadora Oficial do Estado de São Paulo — SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO — GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO — documento assinado digitalmente

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP
C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autenticado por Certisign Certificadora Digital, OU=Assinatura Tipo A1, OU=Presidente, OU=(em branco), OU=(em branco), CN=IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP, E=certificacao@imprensaoficial.com.br
A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br